

Mes / Año: _____ Inspector: _____ Sede / Edificio: _____

Nº	Ubicación / Sector	Puntos de Chequeo (Marque con X si cumple)					Estado Final
		Manómetro (Verde)	Sellos (Intactos)	Manguera (Libre)	Acceso (Despejado)	Etiqueta (Vigente)	
1		☐	☐	☐	☐	☐	—
2		☐	☐	☐	☐	☐	—
3		☐	☐	☐	☐	☐	—
4		☐	☐	☐	☐	☐	—
5		☐	☐	☐	☐	☐	—
6		☐	☐	☐	☐	☐	—
7		☐	☐	☐	☐	☐	—
8		☐	☐	☐	☐	☐	—
9		☐	☐	☐	☐	☐	—
10		☐	☐	☐	☐	☐	—
11		☐	☐	☐	☐	☐	—
12		☐	☐	☐	☐	☐	—

CRITERIOS: Manómetro: Aguja en zona verde. Sellos: Pasador y precinto puestos. Acceso: Altura máx 1.30m y sin bloqueos. Estado Final: OK (Aprobado) / NO (Requiere Mantención).

Observaciones Generales / Equipos retirados para recarga: